

# СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)

№ RU C-RU.ПБ68.В.00585/21



## ЗАЯВИТЕЛЬ

Индивидуальный предприниматель Кушнаренко Сергей Александрович.  
Место нахождения: 347830, РОССИЯ, Ростовская область, Каменский район, хутор Старая Станица, улица Большевистская, дом 57.  
ОГРНИП: 304611411900283. ИНН: 611400055062. Телефон: +78636522900, E-mail: info@prestige-holding.ru.

## ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Индивидуальный предприниматель Кушнаренко Сергей Александрович.  
Место нахождения: 347830, РОССИЯ, Ростовская область, Каменский район, хутор Старая Станица, улица Большевистская, дом 57.  
Адрес (адреса) места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 347830, РОССИЯ, Ростовская область, Каменский район, хутор Старая Станица, улица Буденного, дом 267.  
ОГРНИП: 304611411900283. ИНН: 611400055062. Телефон: +78636522900, E-mail: info@prestige-holding.ru.

## ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации Общество с ограниченной ответственностью "Пожарная Сертификационная Компания", место нахождения 121351, РОССИЯ, город Москва, ул. Ивана Франко, д. 46, пом. I, ком. № 1, № 1А, этаж 5, ОГРН 1117746604502, ИНН 7714846955, адрес места осуществления деятельности 115054, РОССИЯ, Москва г, Дубининская ул, д. 33, корп. Б этаж 2, кабинет 228 (3), уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.11ПБ68 от 14.04.2015, телефон +74954813340, адрес электронной почты info@pskrpb.ru.

## ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Покртия пола лакокрасочные на алкидной основе: эмали ПФ-266, торговых марок: «Престиж», «Yollo», «Казачка», «Formula Q8», «Krasava», «Skladno», нанесенные на несгораемое основание, для внутренней отделки помещений, толщиной сухого слоя от 50 до 160 мкм, расходом на один слой от 100 до 200 г/м<sup>2</sup>, выпускаемые по ТУ 2312-001-88753220-2011. Серийный выпуск.

код ОКПД 2	20.30.12.130
код ТН ВЭД ЕАЭС	3208 10 900 0

## СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ).

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокола сертификационных испытаний № 534/07-2021 от 02.07.2021 года, выданного испытательной лабораторией Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью "Пожарная Сертификационная Компания", уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № ТРПБ.RU.ИН90.

Акта анализа состояния производства № 487-СС/05-2021 от 20.05.2021 года, выданного Органом по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания (регистрационный номер аттестата аккредитации РОСС RU.0001.11ПБ68).

Схема сертификации 4с.

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Класс пожарной опасности строительных материалов: КМ2, в соответствии с табл. 3 Федерального закона от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ. Показатели пожарной опасности определены в соответствии с табл. 27 Федерального закона от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ, согласно приложению №1 на 1 листе.

## СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 13.07.2021 по 12.07.2026



Руководитель  
(заместитель руководителя) органа по  
сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)  
эксперты(эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)

Грецкий Николай Михайлович  
(фамилия, имя, отчество)

Лобаков Даниил Александрович  
(фамилия, имя, отчество)

\*Сертификат соответствия действителен только при наличии сведений в Едином Реестре ФСА.  
Ссылка на реестр: <https://pub.fsa.gov.ru/rss/certificate/view/2923312/baseInfo>

**ПРИЛОЖЕНИЕ №1**  
**К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ**  
**№ RU C-RU.ПБ68.В.00585/21**


(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)


Обозначение стандарта (стандартов)	Наименование стандарта (стандартов)	Подтверждаемые требования национального стандарта (стандартов)
ГОСТ 30402-96	Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость	п.5.1 Умеренновоспламеняемые (В2)
ГОСТ 12.1.044-89	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения	п. 2.14.2 С умеренной дымообразующей способностью (Д2)
ГОСТ 12.1.044-89	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения	п. 2.16.2 Умеренноопасные по токсичности продуктов горения (Т2)
ГОСТ Р 51032-97	Материалы строительные. Методы испытаний на распространение пламени	п.5.1 - Нераспространяющие (РП1)



Руководитель  
 (заместитель руководителя) органа по  
 сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)  
 (эксперты(эксперты-аудиторы))

  
 \_\_\_\_\_  
 (подпись)

  
 \_\_\_\_\_  
 (подпись)

Грецкий Николай Михайлович  
 \_\_\_\_\_  
 (фамилия, имя, отчество)

Лобаков Даниил Александрович  
 \_\_\_\_\_  
 (фамилия, имя, отчество)

\*Сертификат соответствия действителен только при наличии сведений в Едином Реестре ФСА.  
 Ссылка на реестр: <https://pub.fsa.gov.ru/rss/certificate/view/2923312/baseInfo>