

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ RU C-RU.ПБ37.В.00985/23



ЗАЯВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРЕДПРИЯТИЕ ВГТ" (ООО "ПРЕДПРИЯТИЕ ВГТ").
Место нахождения: Московская обл., г. Пушкино, РП. Лесной. Адрес юридического лица: 141231, Россия, Московская обл., г. Пушкино, РП. Лесной, ул. Советская, д. 2, литера М-М1-М2, офис 1. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1025004915803. Уникальный идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 5038004853.
Телефон: 8-(495)-993-06-08, адрес электронной почты: mail@vgtkraska.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРЕДПРИЯТИЕ ВГТ" (ООО "ПРЕДПРИЯТИЕ ВГТ").
Место нахождения: Московская обл., г. Пушкино, РП. Лесной. Адрес юридического лица: 141231, Россия, Московская область, г. Пушкино, РП. Лесной, улица Советская, д. 2, литера М-М1-М2, офис 1. Адрес производственной площадки: 141231, Россия, Московская обл., г. Пушкино, РП. Лесной, ул. Советская, д.2, литера М-М1-М2. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1025004915803. Уникальный идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 5038004853.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Общество с ограниченной ответственностью "НПО ПОЖЦЕНТР". ОГРН: 1077759457489. ИНН: 7719646780.
Место нахождения: г. Москва. Адрес юридического лица: 111524, РОССИЯ, город Москва, ул. Перовская, 1, 10, эт.1, помещение VI, комната 5. Адреса мест осуществления деятельности: 111524, РОССИЯ, Г. Москва, ул. Перовская, дом 1 строение 10, эт. 2, помещение IV, комната 1; 111524, РОССИЯ, Г. Москва, ул. Перовская, дом 1 строение 10, эт. 1, помещение I, комнаты: 1-7. Телефоны: +74953089208, +74957968934, +74957740118, адрес электронной почты: firecert@gmail.com.
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ПБ37.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Покрытия на основе красок: ВД-АК-1180 теплоизоляционной «ТеплоБарьер» для наружных и внутренних работ; ВД-АК-1180 теплоизоляционной «ТеплоБарьер» силиконизированной для наружных работ (расход при нанесении на негорючее основание 0,4 кг/м²), выпускаемых ТУ 2316-032-32998388-2012 с изм. 1-3 «Краски акриловые водно-дисперсионные ВД-АК-1180 теплоизоляционные «ТеплоБарьер»». Серийный выпуск.

код ОКПД 2: 20.30.11.120

код ТН ВЭД ЕАЭС: 3214 90 000 9

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний № 9784/РС от 12.05.2023 Независимой испытательной лаборатории пожаровзрывобезопасности ООО «НПО ПОЖЦЕНТР», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ИН28; Акт о результатах анализа состояния производства сертифицируемой продукции № 5190-АОП от 13.07.2022 ОС ООО "НПО ПОЖЦЕНТР", уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ПБ37. Примененная схема сертификации 4с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ


ГОСТ 30244-94 "Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть" (пункт 5.3) - группа слабогорючие (Г1); ГОСТ 30402-96 "Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость" (пункт 5.1) - группа умеренновоспламеняемые (В2); ГОСТ 12.1.044-89 "ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения" (пункты 4.18, 4.20) - группа с умеренной дымообразующей способностью (Д2), группа по токсичности продуктов горения умеренноопасные (Т2).
Срок годности - 24 месяца с даты изготовления.


СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 18.05.2023 по 17.05.2028



Руководитель
Заместитель руководителя
органа по сертификации

Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)


(подпись) Савельева Екатерина Константиновна
(фамилия, имя, отчество)
(последнее при наличии)


(подпись) Шитиков В.Ю.
(фамилия, имя, отчество)
(последнее при наличии)